

Код ДКПП _____

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ

ЭТИКЕТКА

МЛ 293.000.000 ЭТ

(заводской номер на изделие, партия изделий)

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Напряжения электропитания блока – стабилизированное напряжение постоянного тока 24 В.

1.2 Потребляемая мощность — не более 3 Вт.

1.3 Блок устойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм (группа N2 ГОСТ 12997-84).

1.4 Климатическое исполнение и категория размещения блока по ГОСТ 15150-69 — УХЛ4. Допускается также эксплуатация в более жестких климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до 50 °С;
- относительная влажность до 95 % при 35 °С и более низких температурах;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.5 Основная погрешность преобразования входного тока в выходной в нормальных условиях по ГОСТ 15150-69 — не более 2 %.

1.6 Дополнительная погрешность преобразования на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне не превышает 0,5 %.

1.7 Полный средний срок службы составляет не менее 10 лет.

1.8 Габаритные размеры – 200х130х65 мм.

1.9 Масса – не более 0,7 кг.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Зам. директора по производству и сбыту

М.П.

личная подпись

Ромашин С. В.

расшифровка подписи

число, месяц, год

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия составляет 70 000 часов в течение срока службы 10 лет, в том числе срок хранения – 6 месяцев в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых хранилищах.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии хранения не более 6 месяцев с момента изготовления.

При отказе или обнаружении неисправности изделия в течение гарантийного срока потребитель должен выслать предприятию-изготовителю письменное извещение со следующими данными:

- заводской номер изделия;
- характер дефекта (некомплектности);
- адрес, номер телефона предприятия-потребителя.

Сведения высылаются по адресу:

29000, г. Хмельницкий, а/я 51, МП “Микролог”.

Послегарантийный ремонт блока производится по отдельному договору.