



#### Аналоговые входы

Канал	Датчик	Тип
1, 2	Токовый, Термопара	4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА, ТПР, ТПП, ТХА, ТХК
3	Термосопротивление	М50, ПТ100
4	Потенциометр	120 Ом ...10 кОм

#### Дискретные входы

Канал	Датчик	Питание
Имп.1 Имп.2	Сухой контакт, транзистор	Внутреннее 5 В, внешнее 5...24 В

Регулятор  
универсальный

#### Аналоговый выход

1 токовый	4...20 мА	Питание токовой петли от внешнего источника питания
-----------	-----------	---

#### Дискретные выходы

Канал	Управляющий элемент	Нагрузка
1, 2, 3, 4, 5, 6	Симистор, включение с переходом через "0", твердотельные реле	380 В до 1 А, 24 В до 1 А, 380 В до 400 мА

Интерфейс: RS-485

Схема подключения регулятора универсального МЛ314